




Bereitschafts- und Dauer- oder Netzbetrieb
[B+D+N]

Standby and permanent or mains operation
[B+D+N]

Mode de secours et permanentou secteur
[B+D+N]

LED 

TECHNISCHE DATEN

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für die Kennzeichnung von Rettungswegen.

Halter:
Zinkor weiss

Brenndauer:
3h

Umgebungstemperatur:
10–30°C

Lampe:
1 x 1,2W LED inkl.

Schutz:
IP 20 / Schutzklasse I

Elektrischer Anschluss:
230V / 50Hz

Leistungsaufnahme:
Betriebsart D=5,2VA
Betriebsart B=4,6VA
Betriebsart N=4,8VA

Betriebsarten:
D=Dauerschaltung
[Netz / Not]
B =Bereitschaftsschaltung
[nur Not]
N=Netzbetrieb
[ohne Notlichtelement]

Testeinrichtung:
Leuchte mit vollautomatischem Selbsttest. Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

TECHNICAL DATA

Direction or safety light for marking escape routes.

Frame:
Galvanised metal white

Operating time:
3h

Ambient temperature:
10–30°C

Lamp:
1 x 1.2W LED incl.

Protection:
IP 20 / Protection class I

Power supply:
230V / 50Hz

Power consumption:
Operating mode D=5.2VA
Operating mode B=4.6VA
Operating mode N=4.8VA

Operating modes:
D=permanent operation modes
[mains / emergency]
B =standby operation
[emergency only]
N=mains operation
[without emergency light unit]

Test facility:
Light with fully automatic self-test. The fully automatic self-test serves to independently test the operability of the emergency light.

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage de signalisation ou de sécurité pour le marquage des voies d'évacuation.

Support:
Zincor, blanc

Durée d'éclairage:
3h

Température ambiante:
10–30°C

Lampe:
1x 1,2W LED inclus

Protection:
IP 20 / classe de protection I




Branchement électrique:
230V / 50Hz

Puissance absorbée:
Mode de fonctionnement D=5,2VA
Mode de fonctionnement B=4,6VA
Mode de fonctionnement N=4,8VA

Modes de fonctionnement:
D=mode permanent
[secteur / secours]
B = mode de secours
[secours uniquement]
N=secteur
[sans élément de secours]

Système de contrôle:
Lampe avec dispositif d'essai automatique. Le dispositif d'essai automatique contrôle de manière autonome l'état de service de l'éclairage de secours.

ROTATIONSSYMMETRISCH STRAHLEND | ROTATIONALLY SYMMETRICAL RADIATION | RAYONNEMENT A SYMÉTRIE DE ROTATION

SICUROLUX-PU	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test equipment Dispositif de test	Art. Nr. Art. No. Art. No
		Decke Ceiling Plafond	B + D 3h N	 - NL-34.4812-3 NL-34.4817

Für Antipanikbeleuchtung:

Minimale Beleuchtungsstärke: 0,5lx
Wartungsfaktor: 0,8
Gleichmässigkeit besser 40:1


For anti-panic lighting:

Minimum illuminance: 0.5lx
Maintenance factor: 0.8
Uniformity better than 40:1




Pour l'éclairage anti-panique:

Éclairage lumineux minimal: 0.5lx
Facteur de maintenance: 0.8
Uniformité supérieure à 40:1

Max. Lichtpunktabstand | Max. luminaire spacing | Distance maxi. du point lumineux

Montagehöhe Installation height Hauteur de montage	Wand/Leuchte Wall/luminaire Pariol/luminaire		Leuchte/Leuchte Luminaire/luminaire Luminaire/luminaire	
	Netzbetrieb Mains operation Mode secteur	Notbetrieb Emergency operation Régime de secours	Netzbetrieb Mains operation Mode secteur	Notbetrieb Emergency operation Régime de secours
 2.50m	2.55m	2.25m	8.10m	7.20m
3.00m	2.60m	2.30m	8.65m	7.70m
4.00m	2.60m	2.30m	9.50m	8.45m
5.00m	2.35m	2.10m	10.00m	8.90m

ELLIPSOID STRAHLEND | ELLIPSOID RADIATION | RAYONNEMENT Á ELLIPTIQUE

SICUROLUX-PU	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test equipment Dispositif de test	Art. Nr. Art. No. Art. No
		Decke Ceiling Plafond	B + D 3h N	 - NL-34.4822-3 NL-34.4827

Für Fluchtwege [2m Breite]

Minimale Beleuchtungsstärke: 1,0lx
Wartungsfaktor: 0,8
Gleichmässigkeit besser 40:1


For escape paths [2m width]

Minimum illuminance: 1.0lx
Maintenance factor: 0.8
Uniformity better than 40:1

Pour chemins d'évacuation [2m largeur]

Eclairage lumineux minimal: 1,0lx
Facteur de maintenance: 0.8
Uniformité supérieure à 40:1

Max. Lichtpunktabstand | Max. luminaire spacing | Distance maxi. du point lumineux

Montagehöhe Installation height Hauteur de montage	Wand/Leuchte Wall/luminaire Pariol/luminaire		Leuchte/Leuchte Luminaire/luminaire Luminaire/luminaire	
	Netzbetrieb Mains operation Mode secteur	Notbetrieb Emergency operation Régime de secours	Netzbetrieb Mains operation Mode secteur	Notbetrieb Emergency operation Régime de secours
 2.50m	3.55m	3.15m	8.30m	7.40m
3.00m	3.90m	3.50m	9.25m	8.25m
4.00m	4.35m	3.90m	10.80m	9.60m
5.00m	4.40m	3.90m	11.85m	10.55m