

LED



Bereitschafts- und Dauerschaltung
oder Netzbetrieb [B+D/N]

Standby and permanent
or mains operation [B+D/N]

Mode de secours et permanent
ou secteur [B+D/N]



SICUROLUX-TAL300

TECHNISCHE DATEN

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für
Kennzeichnung von Rettungswegen.

Halter	Aluminium Profil farblos eloxiert
Glas	Acrylglas klar
Brenndauer	3 h
Umgebungs- Temperatur	10 – 30° C
Lampe	4 W LED inkl.
Schutz	IP20 / Schutzklasse I
Erkennungs- weite	30 m EN 1838 30 m VKF
Elektrische Anschluss	230V / 50Hz
Leistungs- aufnahme	Betriebsart LED: D=12VA B=5VA N=12VA
Betriebsarten	B+D = Bereitschaft- und Dauerschaltung [Netz+Not] N = Netzbetrieb [ohne Notlichtelement]

Testeinrichtung :
Leuchte mit oder ohne vollautomatischen
Selbsttest.



Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom
die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

TECHNICAL DATA

Direction or safety light for marking escape
routes.

Frame	Aluminium profil Naturally anodised
Glass	Acrylic glass transparent
Operating time	3 h
Ambient. temp.	10 – 30° C
Lampe	4 W LED incl.
Protection	IP20 / Protection class I
Visibility range	30 m EN 1838 30 m SFPA
Power supply	230V / 50Hz
Power consumption	Operating mode LED: D= 12VA B= 5VA N= 12VA
Operating modes	B+D = permanent and standby operation [mains + emergency] N = mains operation [without emergency light unit]

Test facility:
Light with or without fully automatic Self-test.



The fully automatic self-test serves to inde-
pendently test the operability of the emer-
gency light

DONNEES TECHNIQUES


Eclairage de signalisation ou de sécurité
pour le marquage des voies d'évacuation

Support	Profil aluminium Anodisé incolore
Verre	Verre acrylique, transparent
Durée d'éclairage	3 h
Temp. ambiante	10 – 30° C
Lampe	4 W LED inclus
Protection	IP20 / classe de protection I
Distance de visibilité	30 m EN 1838 30 m AEA
Branchement électr.	230V / 50Hz
Puissance absorbée	Mode de fonct. LED: D=12VA B=5VA N=12VA
Modes de fonctionne- ment	B+D = mode permanent et secours [secteur + secours] N = secteur [sans élément de secours]

Système de contrôle:
Lampe avec ou sans dispositif d'essai auto-
matique.



Le dispositif d'essai automatique contrôle
de manière autonome l'état de service de
l'éclairage de secours.

Foto Picture Photo	Skizze Dimen. DWG Schéma	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test équipement Dispositif de test	Art.-Nr. * Art.-No. * Art. No. *
LED 		Decke Ceiling Plafond	B + D 3h N	 -	NL-34.4352-3 NL-34.4357

* = Piktogramm bei Bestellung separat angeben

Pictogram to be ordered separately.

Pictogramme à commander séparément

ZUBEHÖR

Piktogramm



NL-45.0035-E

ACCESSORIES

Piktogramm



NL-45.0055-E


ACCESSOIRES

Pictogramme




NL-45.0095-E

Wandmontagebügel [separat bestellen]
Pendent tubing [to be ordered separately]
Tube pendulaire [à commander sépar.]



NL-34.4350-T19

Stahlseilaufhängung, [separat bestellen]
Suspension wire, [to be ordered separately]
Suspension à câble, [à commander sépar.]



0-4511