

LED



Bereitschafts- und
Dauer- oder Netzbetrieb [B+D+N]

Standby and permanent
or mains operation [B+D+N]

Mode de secours et permanent
ou secteur [B+D+N]

LED 

SICUROLUX-NT

TECHNISCHE DATEN

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für
Kennzeichnung von Rettungswegen.

Halter	Zinkor weiss, mit Glashalte- federn
Glas	Acrylglas opal
Brenndauer	3 h
Umgebungs- Temperatur	10 – 30° C
Lampe	LED: 6 x 0.5W inkl.
Schutz	IP20 / Schutzklasse I
Erkennungs- weite	36m EN 1838 18 m VKF
Elektrische Anschluss	230V / 50Hz
Leistungs- aufnahme	Betriebsart LED: D=7.5VA B=5VA N=7.5VA
Betriebsarten	D = Dauerschaltung [Netz/Not] B = Bereitschaftsschaltung [nur Not] N = Netzbetrieb [ohne Notlichtelement]

Testeinrichtung :
Leuchte mit oder vollautomatischen Selbsttest.



Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom
die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

TECHNICAL DATA

Direction or safety light for marking escape
routes.

Frame	Galvanised metal white, with glass-retaining clips
Glass	Acrylic glass opal
Operating time	3 h
Ambient. temp.	10 – 30° C
Lampe	LED: 6 x 0.5W incl.
Protection	IP20 / Protection class I
Visibility range	36 m EN 1838 18 m SFPA
Power supply	230V / 50Hz
Power consumption	Operating mode LED: D=7.5VA B=5VA N=7.5VA
Operating modes	D = permanent operation [mains/emergency] B = standby operation [emergency only] N = mains operation [without emergency light unit]

Test facility:
Light with or without fully automatic Self-test.



The fully automatic self-test serves to inde-
pendently test the operability of the emer-
gency light

DONNEES TECHNIQUES


Eclairage de signalisation ou de sécurité
pour le marquage des voies d'évacuation

Support	Zincor, blanc, avec ressorts de maintien du verre
Verre	Verre acrylique, opale
Durée d'éclairage	3 h
Temp. ambiante	10 – 30° C
Lampe	LED: 6 x 0.5W inclus
Protection	IP20 / classe de protection I
Distance de visibilité	36 m EN 1838 18 m AEA
Branchement électr.	230V / 50Hz
Puissance absorbée	Mode de fonct. LED: D=7.5VA B=5VA N=7.5VA
Modes de fonctionne- ment	D = mode permanent [secteur/secours] B = mode de secours [secours uniquement] N = secteur [sans élément de secours]

Système de contrôle:
Lampe avec ou sans dispositif d'essai auto-
matique.



Le dispositif d'essai automatique contrôle
de manière autonome l'état de service de
l'éclairage de secours.

Foto Picture Photo	Skizze Dimen. DWG Schéma	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test équipement Dispositif de test	Art.-Nr. * Art.-No. * Art. No. *
LED 		Wand, Einbau Wall, Flush mounting N Mur, Encastrement	B + D 3h		NL-34.4108-3 NL-34.4109

* = Piktogramm bei Bestellung separat angeben

Pictogram to be ordered separately.

Pictogramme à commander séparément

ZUBEHÖR


Piktogramm



NL-45.0023-E
 [Typ D11-E]

ACCESSORIES

Pictogramm



NL-45.0043-E
 [Typ D12-E]


ACCESSOIRES

Pictogramme




NL-45.0083-E
 [Typ D14-E]

Einbetoniergehäuse [separat bestellen]
 Grouting box [to be ordered separately]
 Boîtier d'encastrement [à commander sépar.]



NL-34.0560

Ersatzglas
 Spare glas
 Verre de rechange



NL-38.9392